

DOCUMENTO Documento de TREWA: Pliego prescripciones técnicas	IDENTIFICADORES a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: 69401 71171	
OTROS DATOS Código para validación: JTOBF-UNPO3-20BRK Fecha de emisión: 31 de marzo de 2016 a las 12:30:04 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- J. SERV. POLICIA LOCAL de AYTO.CORUÑA.Firmado 24/02/2016 11:26 2.- COORDINADOR DE SEGURIDADE CIDADA de AYTO.CORUÑA.Firmado 25/02/2016 00:28	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 587838, JTOBF-UNPO3-20BRK, 7E60F6C29F0690F9538FE838E24E17DB94C3510) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

JEFATURA

Servicio de Contratación
SUMINISTROS Y COMPRAS

Para poder garantizar el buen funcionamiento de los 74 extintores de incendios de polvo ABC de 6 kg. ubicados en los vehículos patrulla y los 12 de polvo de ABC de 9 kg y 6 de CO2, de 2 kg, ubicados en el edificio de la Policía Local, en este nuevo contrato se incluirán las tareas que a continuación se relacionan:

- Desplazamiento gratuito de los técnicos para la reparación de los problemas que puedan ocasionar los extintores.
- Mano de obra y sustitución de piezas gratuita en todas las reparaciones.
- Recarga, revisión y retimbrado anual.
- Se realizarán todas las recargas que sean necesarias por el uso de los distintos extintores de forma gratuita.
- Las recargas por el uso de extintores se harán en un tiempo máximo de 48 horas.
- Sustitución inmediata de los extintores a reparar, recargar, revisar o retimbrar.

A Coruña,

El Jefe Accidental del Cuerpo de la Policía Local
Fdo.: José A. Brandariz Castelo

VºBº.
Coordinador de Seguridad Ciudadana
Fdo.: Carlos García Touriñán